

J – Erläuterungen

BGN-Prämienverfahren

Zur sicheren Verhinderung der Übertragung von Krankheitserregern ist den Arbeitsbereichen ausreichend Außenluft zuzuführen. Ein Teil dieser Luft kann nach ausreichender Entkeimung auch in Umluft gefahren werden. Für die Luftreinigung sind Filtern mindestens der Klasse ISO ePM1 80% bzw. F9 oder UV-C mit ausreichender Dosis zu verwenden. Infos zum richtigen Lüften finden Sie in dieser Broschüre: [Sichere Lüftung in Zeiten der Corona-Pandemie \(bgn.de\)](https://www.bgn.de), die Sie auch in unserem Medienshop in Papierform bestellen können.

Nachweise: z. B. Rechnungen, Fotos

